



ООО ЗАВОД СТАЛЬНОГО ПРОКАТА

ИНН 5404326127 КПП 540401001 ОГРН 1075404013300
630108 г. Новосибирск ул. Станционная 32
т. (383) 399-02-31, 399-02-32, 399-02-25, 299-35-23
www.zsprn.ru e-mail: zsprn1@zsprn.ru

Сертификат №	23938
Дата	30/10/2023
Вес (кг)	3000
Номер заказа	100455
Кол-во мест	1
Упаковка	-

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И ВЕСА

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Стального Проката", ИНН 5404326127, КПП 540401001, 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 32, тел.: (383) 399-02-13

Заказчик:

ООО "ХК Энки", ИНН 7203283519, КПП 720301001, 625014, г. Тюмень, 3 км Старого Тобольского тракта, Дом № 8

Продукция:

Наименование продукции: Прокат мелкосортный, Полоса стальная, С антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования
Назначение: Для устройства горизонтальных и вертикальных систем заземления и молниеотводов, размещаемых во внешне среде и внутри грунтов

Стандарт: ГОСТ 103-2006, ВТ1, МД, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 9.307-2021

Размер (мм): 4*40

Длина (мм): 6000

Способ изготовления: АПР

Грузовые места: 100455

Вес нетто (кг): 3000

Заготовка:

Номер сертификата на сырье: Завод производитель сырья

22-2137

Химический состав:

С*100	Si*100	Mn*100	S*1000	P*1000	Cr*100	Ni*100	Cu*100	As*100	N*1000	Al*100
19	22	48	9	25	6	3	1	0,2	6	

Механические свойства:

Врем сотрн/	Пред текуч	Отно-сиг	Изгиб /	Ударная	Ударная	Ударная	Ударная	Твер-дость	Макро-
Н/мм2	Н/мм2	Удл %	г пробы	Дж/см2 t=+20С	Дж/см2 t=-20С	Дж/см2 t=+20С	Дж/см2 t=-40С	НВ	струк-
440	285	29	УД						урок

Толщина покрытия – (ГОСТ 9.307-2021 п.2.2, п.4.2.1) – 60-100 мкм, Внешний вид соответствует ГОСТ 9.307-2021 п.2.1, п.4.1

Прочность сцепления покрытия соответствует ГОСТ 9.307-2021 п.2.3, п.4.4.2

По всем вопросам поставки обращайтесь на № сертификата. Металл отгружен по ФМ.

