



АО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина"

ф. 014

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 626631 от 25.11.2023

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Автомобиль № А353ВО116

Количество грузовых мест 7



НД - ГОСТ 3262-75

Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер планки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, м/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Масса фактическая, т	Механические и технологические свойства						
										временное сопротивление кг/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кг/мм ²	сплошнание	изгиб	гидравлическое, кг/см ²	Толщина покрытия, мкм
1	22291111	Ст1кп	511222	13	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,600	-	-	-	-	Уд.	25	-
2	22291111	Ст1кп	511223	4	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,565	-	-	-	-	Уд.	25	-
3	22291111	Ст1кп	511223	5	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,590	-	-	-	-	Уд.	25	-
4	22291111	Ст1кп	511223	1	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,520	-	-	-	-	Уд.	25	-
5	22291111	Ст1кп	511222	20	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,555	-	-	-	-	Уд.	25	-
6	22291111	Ст1кп	511222	19	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,555	-	-	-	-	Уд.	25	-
7	22291111	Ст1кп	511222	18	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	2,570	-	-	-	-	Уд.	25	-
ИТОГО:																
						5334,0	889	20,482	17,955							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.



Заведующий складом
Должность



Клыков Андрей Юрьевич
Ф.И.О